



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ต1)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 700 /2568 วันที่
เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 5 และแจ้ง
VSPP หยุดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เรียน อก.ปบ.(ต1)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. กปบ.(ก3) มีแผนงาน
ดับไฟระบบ 22 เควี ด้านบัส 2 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 เพื่อทดสอบฟังก์ชัน Arc Detection

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมพร้อมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ ดำเนินสะดวก (กฟต.1)
เพื่อรองรับการถ่ายเทโหลดวงจร SME09 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 ไปรับไฟจากวงจร DNA08 สถานีฯ ดำเนินสะดวก (กฟต.1)
โหลดรวมประมาณ 3.0 MW ผ่าน Load Break Switch รหัส DNA05S-09 บริเวณหน้าอู่จิว พร้อมทั้งขอให้ประสานงาน
แจ้ง VSPP บริษัท เอทีซี เอนไวโร จำกัด (วงจร SME07 สถานีฯ สมุทรสาคร 5) ทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟภ. โดยงด
การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. ตามวันและเวลาดังกล่าว (สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/05/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 700 /2568

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ขฟ., ผจก.กฟส.สค.2 (บพว.),
ผจก.กฟส.กล.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/05/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ขผ.	เลอพงศ์	19 พ.ค. 68
วศก.	ศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์	19 พ.ค. 68