



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๑)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงาน
ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ บางปลาหม้า เพื่อรองรับการจ่ายไฟ
ระบบ ๑๑๕ เควี เข้าสู่สถานีฯ สุพรรณบุรี ๒ ในรูปแบบ Line In - Line Out

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.๑) รองรับการ
ถ่ายเทโหลดของสถานีฯ บางปลาหม้า โหลดประมาณ ๒๑ MW และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับ
ศูนย์ฯ นครปฐม ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ บางปลาหม้า โดยขอให้
ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส ATB03YB-01, ATB03YB-02 พร้อมขอปลดใบมีด ๑๑๕ เควี
รหัส ATB03YS-02, ATB03YS-03 ที่สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

10 พ.ย. 65

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๑)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

หผ./ชผ.		๑๐ พ.ย. ๖๕
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๑๐ พ.ย. ๖๕