



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สพ.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีฯ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (SPP) (1BPC02YB-01) - สถานีฯ หนองปลาหมอ - สถานีฯ ท่าม่วง ๒ - บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด (ท่าม่วง) เพื่อให้ กปบ.(ก๓) เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ ๑๑๕ เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด รหัส 1BPC02YB-01 พร้อมปลดใบมีด รหัส 1BPC02YS-01 และ 1BPC02YS-02 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 13/06/66

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		๑๓ มิ.ย. ๖๖
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๑๒ มิ.ย. ๖๖

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๖

เรียน อก.ปป.(๓๑), ผจก.กฟอ.บปง., กฟอ.ทมก.,กฟส.ทมง., กฟย.นปม.,  
กฟย.ตสร.

- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ


- กปป.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี รองรับการถ่ายเทโหลด  
จากสถานีฯ หนองปลาหมอ วงจร NOM๐๑ ไปรับไฟจากวงจร PTS๐๑ สถานีฯ  
โพธาราม ๒ โหลดรวมประมาณ ๒.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส  
PTS๐๗S-๐๘ บริเวณมาบแค, วงจร NOM๐๒ บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร  
PTR๐๒ สถานีฯ โพธาราม โหลดรวมประมาณ ๑.๐ MW ผ่าน Load Break  
Switch รหัส PTR๐๗S-๔๖ บริเวณหนองไก่อ้น และวงจร NOM๐๔ บางส่วน  
ไปรับไฟจากวงจร PTS๐๔ สถานีฯ โพธาราม ๒ โหลดรวมประมาณ ๓.๐ MW  
ผ่าน Load Break Switch รหัส PTR๐๗S-๒๔ บริเวณบ้านชำระะ ตามวันและ  
เวลาดังกล่าวต่อไป

- กฟอ.บปง., กฟอ.ทมก., กฟส.ทมง., กฟย.นปม., กฟย.ตสร. จัดชุด  
ปฏิบัติงานย้ายโหลดร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟ  
ระบบ ๒๒ เควี ที่รับไฟจากสถานีฯ หนองปลาหมอ โดยเฉพาะวงจร NOM๐๒  
กับวงจร NOM๐๓ และ สถานีฯ ท่าม่วง ๒ วงจร TMV๐๑ บริษัท จัสเทล  
เน็ทเวิร์ค จำกัด ให้ทราบแผนงานดับไฟและผลกระทบจากปัญหาแรงดันตก  
ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการย้ายโหลดสถานีฯ หนองปลาหมอ ไปรับไฟจากวงจร  
สถานีฯ ข้างเคียงเป็นการชั่วคราวดังกล่าว จึงขอให้หยุดเดินโหลดในวันดังกล่าว  
และขอให้ กฟอ.บ้านโป่ง แจ้ง VSPP บริษัท ๕ อมตะ จำกัด วงจร NOM๐๒  
งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถ  
รับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)  
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ซผ.		๑๓ มิ.ย. ๖๖
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๑๒ มิ.ย. ๖๖