



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- 1231 /2567  
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต1)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ 22 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 1 เพื่อให้ กสพ.(ก3) ตรวจสอบ Load Break Switch 22 เควี ของหม้อแปลง Service Transformer ที่ Main Bus 1 (TS1) และ Main Bus 2 (TS2) สถานีฯ บ้านโป่ง 1 โดยมีแผนงานดับไฟดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้า	พื้นที่ดับไฟ
1	วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2567 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.	บ้านโป่ง 1	Main Bus 1 (F1, F2, F3, F4 และ F5)
2	วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2567 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.		Main Bus 2 (F6, F7, F8, F9 และ F10)

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบจำหน่ายรองรับการถ่ายเทโหลด 22 เควี วงจร BPA02 ของสถานีฯ บ้านโป่ง 1 โหลดรวมประมาณ 4 MW ไปรับไฟจากวงจร BPC06 สถานีฯ บ้านโป่ง 3 (กฟต.1) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส BPA02S-07 ตรงข้ามน้ำเซา และวงจร BPA04 ของสถานีฯ บ้านโป่ง 1 โหลดรวมประมาณ 0.5 MW ไปรับไฟจากวงจร BPC01 สถานีฯ บ้านโป่ง 3 (กฟต.1) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส BPA04S-03 วัดจันทราธรรม ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 22/08/67  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.  
ที่ ก.3 กปบ.(คพ) 1231 /2567  
เรียน อก.บพ.(ก3)  
เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 22/08/67  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)