



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายณัฐสิทธิ์ สอนอิม
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(น๓)
ตำแหน่ง

ด้วยในวันที่ ๒๕,๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ๑,๕,๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบจำหน่ายวงจร DBA01, DBA05 และ DBA06 สถานีฯ เดิมบางนางบวช เพื่อให้ กฟอ.เดิมบางนางบวช ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณแยกนางบวช

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(น๓) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ ๒๒ เควี วงจร DBA05 บางส่วน, DBA06 บางส่วน ของสถานีฯ เดิมบางนางบวช โหลดรวมประมาณ ๓ MW ไปรับไฟจาก วงจร HKA06 สถานีฯ หันคา (กพน.๓) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส DBA05S-33 บริเวณที่เกิดเหตุให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

13 ส.ค.64

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐