



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง กฟส.กจ., กฟส.ทยค.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) 1694 /2567 วันที่
เรื่อง แจ้งดับไฟผู้ใช้ไฟ 115 เควี และ VSPP งดการขนาน

เรียน ผจก.กฟส.กจ., ผจก.กฟส.ทยค.

ด้วย ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ กาญจนบุรี 3 เพื่อให้ กสพ.(ก3) ดำเนินการเปลี่ยนหน้าจอ Display อุปกรณ์ป้องกัน 115/22 เควี ที่สถานีฯ กาญจนบุรี 3 โดยมี VSPP และ ผู้ใช้ไฟ 115 เควีที่ได้รับผลกระทบดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้า	วงจร	VSPP/ผู้ใช้ไฟ 115 เควี	การไฟฟ้าที่รับผิดชอบ
1	วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.	ไทรโยค	SYA02	บกก. คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี (VSPP)	กฟส.ไทรโยค
			SYA06		
			SYA09		
		กาญจนบุรี 3	KCC01YB	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ใช้ไฟ 115 เควี)	กฟส.ไทรโยค
	KCC08	บกก. กาญจนบุรีไปโอ-เอ็นเนอร์ยี (โครงการ2) (VSPP)	กฟส.กาญจนบุรี		
2	วันอังคารที่ 26 พ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.	กาญจนบุรี 3	KCC08	บกก. กาญจนบุรีไปโอ-เอ็นเนอร์ยี (โครงการ2) (VSPP)	กฟส.กาญจนบุรี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กทบ.(ก3) จึงขอให้ กฟส.กาญจนบุรี และ กฟส.ไทรโยค ประสานงานแจ้งผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยขอปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบของ กฟภ. และแจ้ง VSPP ในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟภ. โดยงดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 22/11/67

รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.กทบ.(ก3)

ผคพ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชม.		22 พ.ย. 67
วศก.	นครินทร์ อังสนาวดี	22 พ.ย. 67