



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กฟส.หปร.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2567 วันที่
เรื่อง แจ้ง VSPP งดการขนาน

เรียน ผจก.กฟส.หปร.

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่งระบบ 115 เควี ตั้งแต่จุดปลดสายต้นเสา 115 เควี รหัส SD-TL-3-270 บริเวณแยกหนองหมู ถึง Air Break Switch 115 เควี รหัส BOP04YS-08 บริเวณตรงข้ามสถานีฯ บ่อพลอย 2 เพื่อบำรุงรักษา Load Break Switch 115 เควี รหัส BOP04YS-07 บริเวณแยกหนองหมู

ดังนั้น จึงขอให้ กฟส.หนองปรือ แจ้ง VSPP โรงไฟฟ้าหนองรี (วงจร BOU04) งดการขนาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

17/09/67

ผคพ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑฒนา	13 ก.ย. 67
วศก.	วิฑฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว	13 ก.ย. 67