




โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น


วันที่
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๑)
ตำแหน่ง รก.ปป.(ก๓)

ด้วยในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงาน
ดับไฟสถานีฯ บางปลาหม้า ด้านเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ทั้งสถานีฯ เพื่อให้ กบข.(ก๓) ซ่อมมิเตอร์ภายในสถานีฯ
ดังนั้น จึงขอให้ กปป.(ก๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.๑) รองรับ
การถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ บางปลาหม้า วงจร BAM04 ไปรับไฟจากวงจร LBL07 โหลดรวมประมาณ ๑.๕
MW ผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส BAM04S-07 บริเวณคลองสาหร่าย (จุดแบ่งเขต), วงจร BAM05 ไปรับไฟจาก
วงจร LBL01 สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.๑) ขนานผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส LBL06S-03 บริเวณคลอง
สาหร่าย (จุดแบ่งเขต) โหลดรวมประมาณ ๒.๕ MW ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30 ก.ย. 65
รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ที่ ก๓ กปป.(คฟ) /๒๕๖๕
เรียน ผจก.กฟส.บปม.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง VSPP บริษัท สาลี
ไบโอแมส จำกัด วงจร BAM๐๔ งดการขนานเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ.
(สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายใน
โรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30 ก.ย. 65
รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทพ./ซผ.		๓๐ ก.ย. ๖๕
วศก.	เพชรรัตน์ ชื่นชะ	๓๐ ก.ย. ๖๕