



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ กท กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไซคินี
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ ท่ามะกา ๑ (TMK04YB-01) - สถานีฯ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด (1BPU02YB-01) - Load Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส BPB01YS-04 บริเวณหน้า SPP ๑๑๕ เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด เพื่อให้ กฟอ.บ้านโป่ง ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้า บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด

ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ของ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด รหัส 1BPU02YB-01 พร้อมปลดไบมีด รหัส 1BPU02YS-01 และ 1BPU02YS-02 พร้อมปลด Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส BPB01YS-06 หน้าบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)

อก.ปป.(กท)

ผคฟ.กปป.(กท)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		20/12/64
ทผ./ซผ.		๒๐ ธ. ๖๔