



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กปป.(คพ.)- /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ ผจก.กฟอ.อุทอง, กฟส.เลาขวัญ  
ชื่อผู้ส่ง  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟภายในสถานีฯ อุทอง เพื่อให้ กบข.(ก๓) เปลี่ยน Fiber optic CSCS ที่ชำรุด ด้านบัส ๑ และด้านบัส ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง ด้านบัส ๑ แจ้ง VSPP ๑) บริษัท โรงไฟฟ้าสระยาโยสม จำกัด วงจร UTG๐๑ ๒) บริษัท อุทองไบโอพาวเวอร์ จำกัด วงจร UTG๐๒ ๓) บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี ๑ จำกัด วงจร UTG๐๓ งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๒. วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ดับไฟหม้อแปลง ด้านบัส ๒ แจ้ง VSPP ๑) บริษัท อุทองไบโอแมส จำกัด วงจร UTG๐๗ ๒) บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซิมมิงคิล จำกัด วงจร UTG๐๘ ๓) บริษัท เข้มเหล็ก จำกัด วงจร UTG๐๙ ๔) บริษัท โรงไฟฟ้าสระลงเรือ จำกัด วงจร UTG๐๙ ๕) บริษัท โรงไฟฟ้าทองสัมพัน์ จำกัด วงจร UTG๑๐ งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

ดังนั้น จึงขอให้ กฟอ.อุทอง, กฟส.เลาขวัญ แจ้ง VSPP ในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟภ. โดยให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามรายละเอียดในข้อ ๑ และ ๒ ต่อไป

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)  
อก.ปป.(ก๓)

ผคพ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		20/12/64
ทพ./ชผ.		๒๐ ธ.ค.๖๔