



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ)- /2567  
ชื่อผู้รับ นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ทบ.(ก1)  
ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) - สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 เพื่อให้ กทบ.(ก3) เปลี่ยนลูกถ้วยในระบบสายส่ง 115 เควี บริเวณต้นเสาที่ 572 เฟส A (หน้าป้อม PTT อีพ แอนด์ อีจ 2019)

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) รองรับการถ่ายเทโหลดของสถานีฯ สุพรรณบุรี 2 โหลดประมาณ 18 MW, สถานีฯ บางปلام้า โหลดประมาณ 18.5 MW และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) - สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 โดยขอให้ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส ATB03YB-01, ATB03YB-02 พร้อมขอปลดใบมีด 115 เควี รหัส ATB03YS-02, ATB03YS-03 ที่สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ทผ./ชผ.		
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	7 พ.ค. 67