



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปฟ.  
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2568 วันที่  
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) - Load Break Switch 115 kV รหัส SMB01YS-01 บริเวณบริษัท พุนทรัพย์แคน จำกัด - จุดจ่ายไฟชั่วคราวสถานีฯ ท่าทราย 1 - Air Break Switch 115 kV รหัส SMB01YS-03 บริเวณบริษัท ลัคกี้ จำกัด, ตั้งแต่ สถานีฯ สมุทรสาคร 4 - Air Break Switch 115 kV รหัส SME02YS-12 บริเวณปากทางเคหะท่าจีน และดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี บางส่วน เพื่อให้ กฟส.สมุทรสาคร ปรับปรุงระบบจำหน่าย และรื้อถอนสายส่ง 115 เควี บริเวณปากทางท่าฉลอม ถึง หน้าบริษัท เอ แอนด์ เอ็น พุดส์ จำกัด โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ท่าทราย 2 (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทแลนด์) จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สมุทรสาคร 5 และย้ายโหลดจุดจ่ายไฟชั่วคราวสถานีฯ ท่าทราย 1 ไปรับไฟจากสถานีฯ ช้างเคียง เป็นการชั่วคราว

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) รหัส SN2 7012 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 7017 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2568

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.สค.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชม.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	14 ม.ค. 68