



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(น3)  
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2568 วันที่  
เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการถ่ายเทโหลด 22 เควี สถานีฯ เดิมบางนางบวช

เรียน อก.ปบ.(น3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2568 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. กปบ.(ก3) มีแผนงานดับไฟวงจร DBA01, DBA05 และ DBA06 สถานีฯ เดิมบางนางบวช บางส่วน เพื่อให้ กฟส.เดิมบางนางบวช พาดสายส่ง 115 เควี บริเวณแยกนางบวช ถึง สถานีฯ เดิมบางนางบวช

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(น3) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ หันคา (กฟน.3) รองรับการถ่ายเท โหลดจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช วงจร DBA05 บางส่วน, DBA06 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร HKA06 สถานีฯ หันคา โหลดรวมประมาณ 3 MW ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส DBA05S-33 บริเวณพีเก็ดเข้า ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2568

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.ดบ.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟส.เดิมบางนางบวช ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผู้ใช้ไฟ  
ในไลน์วงจร DBA05, DBA06 สถานีฯ เดิมบางนางบวช  
บางส่วน ทราบถึงแผนงานดับไฟดังกล่าว และอาจได้รับ  
ผลกระทบเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)  
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	14 ม.ค. 68