



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ กท กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง

ด้วยในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ ท่ามะกา ๑ (TMK04YB-01) - สถานีฯ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด (1BPU02YB-01) - Load Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส BPB01YS-04 บริเวณหน้า SPP ๑๑๕ เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด เพื่อให้ กฟอ.ท่ามะกา ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณทางเข้าหนองลาน - อู่สองพี่น้องการาจ

ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ของ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด รหัส 1BPU02YB-01 พร้อมปลดใบมีด รหัส 1BPU02YS-01 และ 1BPU02YS-02 พร้อมปลด Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส BPB01YS-06 หน้าบริษัท สยามกราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 14 ก.ย. 64

รท.ปบ.(กท) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กท)

ผคฟ.กปบ.(กท)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ซผ.		14 ก.ย. 64
วศก.๗	สถาพร	๑๓ ก.ย.๖๔