



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2567 วันที่
เรื่อง ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ๋ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟภ.

เรียน ออก.ปฟ.

ด้วยในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ อุ๋ทอง 1 ถึง Load Break Switch 115 เควี บริเวณปากทาง บ.สีก้า นิวิษฐ์ รหัส BOP05YS-08 เพื่อให้ กฟส.พนมทวน ก่อสร้างปรับปรุงระบบสายส่ง 115 เควีของบริษัท พัฒนา โซลาร์ จำกัด และบริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด โดยมีแผนการย้ายโหลดสถานีฯ อุ๋ทอง 1, สถานีฯ สองพี่น้อง 2, ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP 115 เควี บริษัท อุ๋ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2 โหลดรวม 80 MW

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ๋ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟภ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	พิชยา พงษ์ศิริ	16 ก.ย. 67