



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) 1455 /2567 วันที่
เรื่อง ขอแจ้งปลดหม้อแปลง สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง KT1A สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) เพื่อให้ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 เควี ภายในสถานีฯ สมุทรสาคร 2

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 22 เควี รหัส SN2 2212 พร้อมสวิตช์ไบเมทัลด้านออกไลน์ รหัส SN2 2217 สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/10/67

รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.กทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑริฐ	2 ต.ค. 67
วศก.	วัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว	30 ก.ย. 67