



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปพ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ ท่ามะกา 1 (TMK04YB-01) - สถานีฯ SPP 115 เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด (1BPU02YB-01) - Load Break Switch 115 เควี รหัส BPB01YS-04 บริเวณหน้า SPP 115 เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด เพื่อให้ กบข.(ก3) เปลี่ยนลูกถ้วยที่ชำรุดที่ต้นเสารหัส SD-SA-2 ต้นที่ 52 และฉีดน้ำล้างลูกถ้วย บริเวณหน้าบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด

ดังนั้น จึงขอให้ ศปพ. ประสานงานกับ กฟผ. ขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ของ SPP 115 เควีบริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด รหัส 1BPU02YB-01 พร้อมปลดใบมีด รหัส 1BPU02YS-01 และ 1BPU02YS-02 พร้อมปลด Air Break Switch 115 เควี รหัส BPB01YS-06 หน้าบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)