



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กบบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายเกรียงไกร ระเบียบเลิศ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(น3)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 และวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. กบบ.(ก3) มีแผนงานดับไฟวงจร DAA05 สถานีฯ ด้านข้าง บางส่วน เพื่อให้ กฟอ.เดิมบางนางบวช ก่อสร้าง พาดสายส่ง 115 เควี บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระทุ่ม

กบบ.(ก3) จึงขอให้ กบบ.(น3) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ หันคา (กฟน.3) รองรับการ ถ้ายเทโหลตจากสถานีฯ ด้านข้าง วงจร DAA05 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร HKA07 สถานีฯ หันคา โหลตรวม ประมาณ 0.2 MW ผ่าน Disconnecting Switch รหัส DAA05S-07 บริเวณจุดแบ่งเขตบ้านหนองหิน - เนินขาม ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18/04/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กบบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		18 เม.ย. 67
วศก.	สุภัชชา วงศ์บุญมาก	10 เม.ย. 67