



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ต1)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567 วันที่
เรื่อง ขอฝากโหลดวงจร BNP05

เรียน อก.ปบ.(ต1)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟ ในระบบจำหน่ายวงจร BNP05 บริเวณสามแยกดอนโฆ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับงานก่อสร้าง สถานีฯ บ้านแพ้ว 2

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี วงจร BNP05 สถานีฯ บ้านแพ้ว 1 โหลดประมาณ 1.0 MW ไปรับไฟจากวงจร DNA01 สถานีฯ ดำเนินสะดวก ผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส BNP09S-05 บริเวณโพธิ์หัก-หนองบัว ตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 17/10/67

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567
เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.
เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 17/10/67

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วทธีธ	17ต.ค.67
วศก.	นครินทร์ อังสนาวศิน	17 ต.ค. 67