



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสาร

เลขที่ กท กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไซคินี  
ชื่อผู้ส่ง  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สฟ.  
ตำแหน่ง

ด้วยในวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - Load Break Switch ๑๑๕ เควี เมธีประมุข รหัส ATB02YS-07 เพื่อให้ กฟก.๑ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกในระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลาช่วญ (ถาวร) และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนออี้ จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ไปรับไฟจากสายส่งด้าน สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ ๒๘ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ของบริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนออี้ จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลดตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
อก.ปป.(กท)

ผว.

ที่ กท กปป.(คฟ.) /๒๕๖๔

เรียน อก.ชช.(กท), อก.ชฟ.

ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดชง., กฟส.ลช.

กฟส.นญช., กฟส.หปร., กฟส.ศปจ.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
อก.ปป.(กท)

ผคฟ.กปป.(กท)

โทร ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รท.ปป.(กท)

หผ.คฟ./ขผ.คฟ.