



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สพ.  
ตำแหน่ง รก.ปป.(ก๓)

ด้วยในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. กปป.(ก๑) มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่ สถานีฯ อ่างทอง ๒ ถึง Load Break Switch ๑๑๕ เควี เมธีประมุข รหัส ATB02YS-07 และดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่ สถานีฯ อ่างทอง ๒ ถึง สถานีฯ บางปลาหมี่ เพื่อให้ กฟส.วิเศษชัยชาญ (กฟก.๑) แก้ไขสายตกถูกถ้วยใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณต้นทางหน้าสถานีฯ อ่างทอง ๒ โดยมีรายละเอียดการย้ายโหลดดังนี้

๑. ย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด่านช้าง, สถานีฯ เลขาวิญญู และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท ด่านช้าง ไปโอเอ็นเนอयी จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด่านช้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ ๒๘ MW และย้ายโหลดสถานีฯ ดอนเจดีย์ จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้าน สถานีฯ กาญจนบุรี ๒ (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ดอนเจดีย์ รหัส DOA๐๕YB-01 โหลดรวมประมาณ ๒๖ MW

กปป.(ก๓) จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ของบริษัท ด่านช้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลด ตามรายละเอียดตามข้อ ๑ ให้ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผว.

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ) /๒๕๖๕

เรียน อก.ชช.(ก๓), อก.ชพ., อก.ปป.(ก๑), ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดชง.

กฟส.ลข., กฟส.สข., กฟส.นญช., กฟส.หปร., กฟส.ศปจ.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

|         |                      |            |
|---------|----------------------|------------|
| ทผ./ชผ. |                      |            |
| วศก.    | ศุภสวัสดิ์ เตี้ยมดุง | ๒๖ ก.ค. ๖๕ |