



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายนนท์ศักดิ์ กล่อมดี
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟย.บางหลวง
ตำแหน่ง

ด้วยในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเมนบัส ๑๑๕ เควี สถานีฯ สองพี่น้อง ๑ และดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ สองพี่น้อง ๑ - VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท พี.กริม.ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการโทรหลวง) เพื่อให้ กบข.(ก๓) แก้ไขจุดร้อนใบมีด ๑๑๕ เควี รหัส SPN04YS-01 และ SPN04YS-02

ดังนั้น จึงขอให้ กฟย.บางหลวง แจ้ง VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท พี.กริม.ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการโทรหลวง) โดยขอให้ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ รหัส 1SLU01YB-01 พร้อมปลดสวิตช์ใบมีด ๑๑๕ เควี รหัส 1SLU01YS-01,02 และปลด Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส BEA04YS-11 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19 พ.ค. 64

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

กท กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
เรียน กปบ.(ก๑), ผจก.กฟอ.บล., กฟส.สพน.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.๑) และ สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.๑) เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Open loop (ไทรน้อย - บางเลน - ไทรฉลุย - โทรหลวง - สองพี่น้อง ๑ - ไทรเขี้ยว - ลาดบัวหลวง - ไทรน้อย) และเตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี วงจร LBL๐๔ สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.๑) รองรับการผลิตเทโหลดวงจร SPN๑๐ สถานีฯ สองพี่น้อง ๑ โหลดรวม ประมาณ ๒ MW ผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส SPN10S-04 บริเวณคลองรากผักชี ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

19 พ.ค. 64

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐