



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง กทบ.(ก1)
เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) 1681 /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการถ่ายเทโหลด วงจร SPC03 สถานีฯ ศรีประจันต์
เรียน อท.ทบ.(ก1)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบจำหน่ายวงจร SPC03 สถานีฯ ศรีประจันต์ บางส่วน เพื่อให้ กฟส.ศรีประจันต์ เปลี่ยนจุดเชื่อมต่อไลน์ก่อนถึงโรงพยาบาลศรีประจันต์

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(ก1) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี วงจร SPC03 ของ สถานีฯ ศรีประจันต์ โหลดรวมประมาณ 1 MW ไปรับไฟจากวงจร ATB04 สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส ATB04S-07 บ้านปลายนา ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 21/11/67

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ทบ.(ก3)

ผวฟ.
ที่ ก.3 กทบ.(คพ) 1681 /2567
เรียน อท.บฟ.(ก3), อท.ชฟ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 21/11/67

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิทธีชัย	20 พ.ย. 67
วศก.	พิชยา พงษ์ศิริ	20 พ.ย. 67