



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก๓ กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี  
ชื่อผู้ส่ง  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สพ.  
ตำแหน่ง

ด้วยในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อุ้มทอง – SPP ๑๑๕ เควี บริษัทอุ้มทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด (1UGP01YB-01) เพื่อให้ กฟอ.อุ้มทอง ปรับปรุงสถานีฯ อุ้มทอง ตามโครงการสถานีไฟฟ้านำอยู่ โดยย้ายโหลด ผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง ๒ โหลดรวม ๖.๕ MW ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ของ SPP ๑๑๕ เควีบริษัท อุ้มทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด รหัส 1UGP01YB-01 พร้อมปลดใบมีด รหัส 1UGP01YS-01 และ 1UGP01YS-02 พร้อมปลด Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส UTG04YS-06 หน้าบริษัทอุ้มทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด และให้แจ้ง SPP ๑๑๕ เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ.(เนื่องจากไม่มีระบบ ป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)

อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		20/12/64
ทพ./ชพ.		๒๐ ธ.ค. ๖๔