



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ก1)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) **1640** /2567 วันที่
เรื่อง แจ้งแผนงาน Open Loop สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1)

เรียน ออก.ปบ.(ก1)

ด้วยในศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ สองพี่น้อง 1 - VSPP 115 เควี บริษัท โซลาร์ โก จำกัด (โครงการไทรเขียว) - Load Break Switch 115 kV รหัส LBL02YS-06 บริเวณฝั่งตรงข้ามไทรเขียว โดย Open Loop (ไทรน้อย - บางเลน 1- ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1-ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) เพื่อให้ กฟส.บางเลน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณวัดใหม่พิบูลย์ผล ถึง แยกบางสาม

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน 1-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1-ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) โดยปลดดับไฟช่วงเข้าและจ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 13/11/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ฉวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) **1640** /2567

เรียน ออก.บฟ.(ก3), ออก.ชฟ., ออก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟส.บล.,

กฟส.บลง.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟส.บล. แจ้ง VSPP 115 เควี บริษัท โซลาร์ โก จำกัด

(โครงการไทรเขียว) ให้ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 1SKY02YB-01

พร้อมสวิตช์เบมิต 115 เควี รหัส 1SKY02YS-01,02 (ขอปลดดับไฟ

ช่วงเข้าและจ่ายเบรกเกอร์กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ)

ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 13/11/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑริณี	13 น.ย. 67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	8 พ.ย. 67