



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.  
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1701 /2567 วันที่  
เรื่อง ขอให้ประสานงานแจ้งบริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ทำการ Off Switch Intertrip

เรียน ออก.ปฟ.

ด้วยในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ 115 เควี ตั้งแต่ Load Break Switch 115 kV รหัส ATB02YS-07 บริเวณเมธิประมุข ถึง เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ดอนเจดีย์ รหัส DOA03YB-01 เพื่อให้ ฝปบ.(ก3) และส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเชื่อมสายส่ง 115 เควี และตัดจ่ายไฟสถานีฯ สามชุก ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการย้ายโหลดสถานีฯ ศรีประจันต์ ไปรับไฟจากสถานีฯ ข้างเคียง เป็นการชั่วคราว และย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลาช่วญ และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟภ.1) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบัว (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ 40 MW

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ช่วงที่มีการย้ายโหลด ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ 15/11/67  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1701 /2567

เรียน ออก.บฟ.(ก3), ออก.ชฟ., ออก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟอ.ตบ., กฟส.ดช.,  
กฟส.ลช., กฟส.สช., กฟส.ศปจ., กฟส.นญช., กฟส.หปร.  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 15/11/67  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

คคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑูรย์	25 พ.ย. 67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	25 พ.ย. 67