



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. ในพื้นที่ กฟก.3 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 เควี ตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอดับไฟฟ้า
1	วันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 2567 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.	สฟ.สุพรรณบุรี 1	SP 2212 SP 2217	หม้อแปลง KT1A
2	วันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.		SP 2222 SP 2227	หม้อแปลง KT2A
4	วันอังคารที่ 30 เม.ย. 2567 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.	สฟ.เดิมบางนางบวช	DBN 2222 DBN 2227	หม้อแปลง KT2A//3A
5	วันอังคารที่ 30 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.		DBN 2212 DBN 2217	หม้อแปลง KT1A

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

3/04/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		3 เม.ย. 67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	3 เม.ย. 67