



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กบบ.(คพ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายเกรียงไกร ระเบียบเลิศ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(น3)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. กบบ.(ก3) มีแผนงานดับไฟ
วงจร DAA05 สถานีฯ ด้านซ้าย บางส่วน เพื่อให้ กพอ.เดิมบางนางบวช ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ม.3
ต.หนองกระทุ่ม

กบบ.(ก3) จึงขอให้ กบบ.(น3) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ หันคา (กพน.3) รองรับการ
ถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ ด้านซ้าย วงจร DAA05 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร HKA07 สถานีฯ หันคา โหลดรวม
ประมาณ 0.2 MW ผ่าน Disconnecting Switch รหัส DAA05S-07 บริเวณจุดแบ่งเขตบ้านหนองหิน - เนินขาม
ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 26/01/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กบบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		27 ม. 1. 67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	26 ม.ค. 67