



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566  
ชื่อผู้รับ นายนพรัตน์ เคารพไทย  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สค.2(บพว)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ สมุทรสาคร 5 – สถานีฯ ท่าทราย 1 – ABS ปากทางเคหะท่าจีน , ผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ กบข.(ก3) แก้ไขจุดร้อนทางปลา โล้นข้ามถนนรหัส SF-LT-3 232 และแก้ไขจุดร้อน Air Break Switch หน้าบริษัทสยามสมุทรโพรเซสฟู๊ดส์ รหัส SME02YS-07 และเพื่อให้ กฟจ.สค.2(บพว) ย้ายแนวระบบสายส่ง บริเวณริมถนนพระราม 2

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กฟจ.สค.2(บพว) แจ้งผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ทราบถึงแผนงานดับไฟดังกล่าว โดยขอปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบของ กฟผ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

23/08/66

ผคฟ.กปบ.(ก3)  
โทร (33) 10529-30

|         |                     |            |
|---------|---------------------|------------|
| ทผ./ชผ. |                     | 23 ส.ค. 66 |
| วศก.    | พีรภัทร โพธิ์พันธุ์ | 23 ส.ค. 66 |