



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ทบ.(ต1)
ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. กทบ.(ก3) มีแผนงานย้ายโหลด วงจร TMK10 สถานีฯ ท่ามะกา 1 บางส่วน เพื่อให้ กฟส.ท่ามะกา ดำเนินการเปลี่ยน Disconnecting Switch รหัส TMK10S-10 เป็น Load Break Switch (SF6) บริเวณเทศบาลดอนขมิ้น

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(ต1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟต.1) รองรับ การถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ ท่ามะกา 1 วงจร TMK10 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร BPB11 สถานีฯ บ้านโป่ง 2 โหลดรวมประมาณ 0.5 MW ผ่าน Disconnecting Switch รหัส BPB11S-21 บริเวณจุดแบ่งเขตระหว่าง กฟส.ท่ามะกา - กฟส.กรับใหญ่ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 29/04/67
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		26 เม.ย. 67
วศก.	สุภัชชา วงศ์บุญมาก	25 เม.ย. 67