



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2567 วันที่
เรื่อง ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ่ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด, บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด และบริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด หยุดชาน Generator กับระบบ กฟภ.

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ กาญจนบุรี 2 - สถานีฯ บ่อพลอย 1 เพื่อทดสอบระบบ Protection โดยมีแผนการย้ายโหลดระบบ 115 เควี รายละเอียด ดังนี้

1. ย้ายโหลดสถานีฯ อุ่ทอง 1 (มี SPP 22 เควี บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซิงมงคล จำกัด ขายไฟใน วงจรที่ 8), ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP 115 เควี บริษัท อุ่ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยชานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2

2. ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ SPP 115 เควี จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด, บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟภ.1) โดยชานผ่าน Load Break Switch 115 เควี รหัส UTG01YS-05 บริเวณหน้าสถานีฯ อุ่ทอง 1

ดังนั้น จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงาน กฟผ. แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ่ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด, บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด, บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด หยุดชาน Generator กับระบบ กฟภ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็น ผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 17/10/67
รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปป.(คฟ) /2567

เรียน อก.ปป.(ก1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟอ.อทง., กฟส.ทจจ., กฟส.บพล., กฟส.ลข., กฟส.ทจจ.,
กฟส.หปร., กฟส.ดช.

- เพื่อโปรดทราบ
- กปป.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1)
รองรับการถ่ายเทโหลดตามรายละเอียดข้อ 2 ต่อไป
- กฟส.ห้วยกระเจา แจ้งผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ซีก้า นิเวศน์ แมททีเรียลส์
(ประเทศไทย) จำกัด ให้ควบคุมโหลดไม่เกิน 14 MW ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น.
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟระบบ 22 เควี ในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงาน
ดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ
ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป
- กฟส.บ่อพลอย แจ้ง VSPP บริษัท แอดวานซ์คลีน เพาเวอร์ จำกัด (BOP08)
ให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ.
(สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)
- กฟส.บ่อพลอย แจ้ง บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด ขอปลดการเชื่อม
กับระบบของ กฟภ.
- กฟส.หนองปรือ แจ้ง VSPP โรงไฟฟ้าหนองรี พลังชีวมวล (BOU04)
ให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ.
(สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ทผ./ชผ.	วิจิตร	17 ต.ค. 67
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	16 ต.ค. 67