



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- 248 /2567
ชื่อผู้รับ นายนิธิ พิชาคุลย์
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทมจ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ หนองปลาหมอ - ABS บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด รหัส BPB05YS-06 เพื่อให้ กรย.(ก3) รื้อถอน Air Break Switch บริเวณข้างสถานีฯ หนองปลาหมอ

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กฟส.ท่าม่วง แจ้งผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ทราบถึงแผนงานดับไฟดังกล่าว โดยขอปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบของ กฟภ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

13/02/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 248 /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟอ.บปง., ผจก.กฟส.ทมจ.

ผจก.กฟย.นปม. ผจก.กฟย.ตสร.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟส.ท่าม่วง แจ้ง VSPP บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

(องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก) (วงจร TMV02), บริษัท

พลังงานเพิ่มพูน จำกัด (วงจร TMV02) และบริษัท เสถียรปาล์ม

จำกัด (วงจร TMV02) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ.

เพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

13/02/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

| | | |
|---------|---------------------|------------|
| ทผ./ชผ. | | 12 ก.พ. 67 |
| วศก. | พีรภัทร โพธิ์พันธุ์ | 8 ก.พ. 67 |