



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา  
ชื่อผู้ส่ง  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บปม.  
ตำแหน่ง

ด้วยในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ อยุธยา (กฟก.๑) มีแผนงานย้ายโหลดวงจร LBL01 สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.๑) มารับไฟจากวงจร BAM05 สถานีฯ บางปلام้า เพื่อให้ กฟส.ลาดบัวหลวง เปลี่ยนสายระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เป็นสายเคเบิล บริเวณตั้งแต่สะพานคลองไ้ทิม - คลองสาหร่าย

ดังนั้น จึงขอให้ กฟส.บางปلام้า แจ้ง VSPP บริษัท สาลีไบโอแมส จำกัด งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟก. (สามารถรับไฟจาก กฟก.เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 26 . .64

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)