



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง กฟส.พทท.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) 739 /2568 วันที่
เรื่อง แจ้งแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี

เรียน ผจก.กฟส.พทท.

ด้วย กทบ.(ก3) มีแผนงานดับไฟสถานีไฟฟ้าผู้ใช้ไฟ 115 เควี เพื่อให้ กสฟ.(ก3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ของผู้ใช้ไฟฟ้า 115 เควี ตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันอังคารที่ 3 มิ.ย. 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ดับไฟหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 (ระบบ 22 เควี) ไม่มีไฟ ของบริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์พลาส จำกัด ไปรับไฟจากระบบ 22 เควี วงจร SLY08 สถานีฯ ศาลายา เป็นการชั่วคราว
2. วันเสาร์ที่ 21 มิ.ย. 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ดับไฟหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 (ระบบ 22 เควี) ไม่มีไฟ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ไปรับไฟจากระบบ 22 เควี วงจร PMB05 สถานีฯ พุทธมณฑล 2 เป็นการชั่วคราว
3. วันอาทิตย์ที่ 22 มิ.ย. 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ดับไฟหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 (ระบบ 22 เควี) ไม่มีไฟ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ไปรับไฟจากระบบ 22 เควี วงจร PMB05 สถานีฯ พุทธมณฑล 2 เป็นการชั่วคราว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กทบ.(ก3) จึงขอให้ กฟส.พุทธมณฑล ประสานงานแจ้งผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี ในพื้นที่รับผิดชอบ ทราบแผนงานของ กฟผ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 23/05/68
รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน รท.กทบ.(ก3)

ผผ./ชม.	3กธ	22 ม.ค. 68
วศก.	ศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์	21 พ.ค. 68