



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี  
ชื่อผู้ส่ง  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สพ.  
ตำแหน่ง

ด้วยในวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ ท่ามะกา ๑ (TMK04YB-01) - สถานีฯ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด (1BPU02YB-01) - Load Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส BPB01YS-04 บริเวณหน้า SPP ๑๑๕ เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด เพื่อให้ กฟอ.ท่ามะกา ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณทางเข้าหนองลาน - อู่สองพี่น้องการาจ

ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ของ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด รหัส 1BPU02YB-01 พร้อมปลดใบมีด รหัส 1BPU02YS-01 และ 1BPU02YS-02 พร้อมปลด Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส BPB01YS-06 หน้าบริษัท สยามกราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)  
อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		10 พ.ย. 64
ทพ./ซพ.		10 พ.ย. 64