



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายเกรียงไกร ระเบียบเลิศ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(น๓)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - เวลา ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟ Circuit Switcher ๑๑๕ เควี รหัส DBA01YB-02 บริเวณ หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช เพื่อให้ กบข.(ก๓) แก้ไข Relay ระบบป้องกันของ Circuit Switcher ๑๑๕ เควี รหัส DBA01YB-02

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(น๓) ย้ายโหนดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ หันคา และผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี โรงสีธนกรรวมผล ๙๙๙ ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายข้างเคียงเป็นการชั่วคราว

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/06/66
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผว.

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ) /๒๕๖๖

เรียน อก.ชข.(ก๓), อก.ชฟ., ผจก.กฟอ.ดบ.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/06/66
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผผ./ชผ.		๑๗ มิ.ย. ๖๖
วศก.	สถาพร ตันติเกษตรกิจ	๑๕ มิ.ย. ๖๖