



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(น3)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ) 436 /2568 วันที่
เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี สถานีฯ เดิมบางนางบวช

เรียน ออก.ปบ.(น3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2568 และวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. กปบ.(ก3) มีแผนงานดับไฟระบบ 22 เควี วงจร DBA01, DBA05 และ DBA06 สถานีฯ เดิมบางนางบวช บางส่วน เพื่อให้ กฟส.เดิมบางนางบวช ปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ถึง สถานีฯ เดิมบางนางบวช

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(น3) เตรียมพร้อมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ หันคา (กฟน.3) เพื่อรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี จากสถานีฯ เดิมบางนางบวช วงจร DBA05 บางส่วน, DBA06 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร HKA06 สถานีฯ หันคา โหลดรวมประมาณ 3 MW ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส DBA05S-33 บริเวณที่เกิดเข้าตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 21/03/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คพ) 436 /2568

เรียน ออก.บฟ.(ก3), ออก.ขฟ., ผจก.กฟส.ดบ.

- เพื่อโปรดทราบ
- กฟส.เดิมบางนางบวช ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้ไฟในไลน์วงจร DBA05, DBA06 สถานีฯ เดิมบางนางบวช บางส่วน ทราบถึงแผนงานดับไฟดังกล่าว และอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 21/03/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.		21 มี.ค 68
วศก.	ศุภสวัสดี ธาราจารย์สวัสดิ์	19 มี.ค. 68