



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สพ.  
ตำแหน่ง รก.ปป.(ก๓)

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟด้านเมนบัส ๑๑๕ เควี สถานีฯ อุ้มทอง ๑ เพื่อให้ กบข.(ก๓) เปลี่ยน Mini Circuit Breaker ของ Voltage Transformer สถานีฯ อุ้มทอง ๑ โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะ Switching ถ่ายเทโหลดระบบ ๑๑๕ เควี ภายในสถานีฯ อุ้มทอง ๑ และย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับงานดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

๑. ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กพผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง ๒ โหลดรวม ๖.๕ MW

๒. ย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ อุ้มทอง ๒ (ชั่วคราว) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม ๑๓ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กพผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และให้แจ้ง SPP ๑๑๕ เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กพผ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 26/12/65

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผว.

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ) /๒๕๖๕

เรียน อก.ปป.(ก๑), ผจก.กฟอ.อทง., กฟส.สพน.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปป.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑)

รองรับการถ่ายเทโหลดตามรายละเอียดในข้อ ๒ ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

26/12/65

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชม.		๒๖ ธ.ค. ๖๕
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๒๓ ธ.ค. ๖๕