



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ Incoming ๒๒ เควี รหัส SMB02BVB-01 รับไฟจากหม้อแปลง KT2A สถานีฯ สมุทรสาคร ๒ (กฟผ.) เพื่อให้ กบข.(ก๓) ตรวจสอบ Current Transformer Ratio ทางด้านเบรกเกอร์ Incoming ๒

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT2A ที่สถานีฯ สมุทรสาคร ๒ (กฟผ.) รหัส SN2 2222 และสวิตช์เบมิตด้านออกไลน์ รหัส SN2 2227 ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/12/65
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ซผ.	โทรสาร	๒๕.๑.๖๕
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๒ ธ.ค. ๖๕