



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ต.1) ถึง ศปฟ.  
เลขที่ ต.1 กทบ.(คฟ.) วันที่  
เรื่อง ขอลดอุปกรณภายใน บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด  
เรียน อก.ปฟ.

ด้วย กทบ.(ต.1) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนงานดับไฟบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง2 รหัส BPB05YB-01 โดยย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ, สถานีฯ ท่าม่วง2 (ชั่วคราว), SPP บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด และผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ โพธาราม2 โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NOM01YB-01 สถานีฯ หนองปลาหมอ เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ประจำปี 2567 เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงขอลดอุปกรณมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**วันที่ 19 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ดับไฟเข้า-เย็นจ่ายคืนระบบ)**

- ขอยุติการขนาน Generator กับระบบของ กฟภ.(สามารถเดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้)

ทั้งนี้ กทบ.(ต.๑) ขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง กฟผ. ทราบและแจ้ง บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด เพื่อขอลดอุปกรณ ตามวัน เวลา ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ ต.๑ กทบ.(คฟ.)

เรียน อก.ปบ.(ก3),อก.ชช.(ต1)

ผจก.กฟส.บปง.,กฟส.นปม.,กฟส.พธธ.

- เพื่อโปรดทราบ

- กทบ.(ก.๓) เตรียมรองรับการย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี

ผคฟ.กทบ.(ต1)

โทร. (41) 10550-51