



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ต1)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 607 /2568 วันที่
เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 5

เรียน อก.ปบ.(ต1)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 14.00 น. กปบ.(ก3) มีแผนงานดับไฟระบบ 22 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 5 เพื่อทดสอบฟังก์ชัน Arc Detection

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมพร้อมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ สมุทรสงคราม (กฟต.1) เพื่อรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี จากสถานีฯ สมุทรสาคร 5 ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นำโหลดวงจร SME04 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 ไปรับไฟจากวงจร SSA02 สถานีฯ สมุทรสงคราม โหลดรวมประมาณ 3.72 MW ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส SME04S-05 บริเวณ ป.เกลือ (วงจรบน)
2. นำโหลดวงจร SME07 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 ไปรับไฟจากวงจร SSA07 สถานีฯ สมุทรสงคราม โหลดรวมประมาณ 5.23 MW ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส SME07S-07 บริเวณ ป.เกลือ (วงจรล่าง)
3. นำโหลดวงจร SME10 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 ไปรับไฟจากวงจร SSA01 สถานีฯ สมุทรสงคราม โหลดรวมประมาณ 5.80 MW ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส SME10S-03 บริเวณ ป.เกลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 24/04/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 607 /2568

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.สค.2 (บพว.),

ผจก.กฟส.กล.

- เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบ 22 เควี ในพื้นที่รับผิดชอบทราบถึงแผนงานดังกล่าว และอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 24/04/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	รักธิชัย	24 เม.ย. 68
วศก.	นครินทร์ อังสนาวศิน	23 เม.ย. 68