



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น


วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) - Load Break Switch 115 เควี เมธีประมุข รหัส ATB02YS-07 เพื่อให้ กบข.(ก3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Break Switch 115 เควี เมธีประมุข รหัส ATB02YS-07 ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย, สถานีฯ เลขขวัญ และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านซ้าย) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้าน สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ 28 MW

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ของบริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านซ้าย) จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลด ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 31/08/66
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผว.
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2566
เรียน อก.ชข.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดชง.
กฟส.ลข., กฟส.สข., กฟส.นญช., กฟส.หปร., กฟส.ศปจ.
- เพื่อโปรดทราบ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 31/08/66
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)