



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) 1728 /2567 วันที่
เรื่อง ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ
กฟภ.

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม
มีแผนงานย้ายโหลดระบบ 115 เควี บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสถานีฯ อ่างทอง 2
เพื่อให้ กฟภ. ดำเนินการ De-energize 115 เควี และนำ Bus Differential Relay เข้าใช้งาน ที่สถานีฯ
เดิมบางนางบวช (กฟภ.)

ดังนั้น จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงาน กฟภ. แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด,
หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟภ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 28/11/67
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กทบ.(คฟ) 1728 /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.ทบ., ผจก.กฟส.ดช.,
- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 28/11/67
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ทผ./ชผ.	เลอพงศ์	28 พ.ย. 67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	21 พ.ย. 67