



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง กทบ.(ก1)
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) 1726 /2567 วันที่
เรื่อง แจ้งแผนงาน Open Loop สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1)

เรียน อก.ทบ.(ก1)

ด้วยในพฤษภาคมที่ 5 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงาน
ดับไฟ Main Bus 115 เควี ที่สถานีฯ บางเลน 1 โดย Open Loop (ไทรน้อย - บางเลน 1- ไทรฉลุย - ไทรหลวง-
สองพี่น้อง 1- ไทรเขียว - ลาดบัวหลวง - ไทรน้อย) โดยย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน
(กฟผ.) เพื่อให้ กสฟ.(ก3) แก้ไขจุดร้อนสวิตช์ไปมีด 115 เควี รหัส BEA04YS-01 สถานีฯ บางเลน 1

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) เพื่อรองรับการ
จ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน 1-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1-ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย)
โดยปลดดับไฟช่วงเช้าและจ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามวันและเวลาดังกล่าว
ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 28/11/67

รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กทบ.(คฟ) 1726 /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.บล., กฟส.บลง.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 28/11/67

รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	โพธิ์ชัย	28 พ.ย. 67
วศก.	พิชยา พงษ์ศิริ	27 พ.ย. 67