



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 15.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ รหัส NOM03YB-01 เพื่อให้ กสพ.(ก3) ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS/SCADA สั่งการอุปกรณ์ไม่ได้

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ ,สถานีฯ ท่าม่วง 2 และผู้ใช้ไฟฟ้า 115 เควี บริษัทแอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด (ท่าม่วง) ไปรับไฟจาก สถานีฯ โพธาราม 2 (กฟต.1) โหลดรวมประมาณ 45 MW ผ่านเบรกเกอร์ 115 เควีภายในสถานีฯ หนองปลาหมอ รหัส NOM01YB-01 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ชผ.		
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	2 ธ.ค. 66