



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3)

ถึง ศปฟ.

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) **644** /2568

วันที่

เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ เดิมบางนางบัวช (กฟผ.) และประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท
บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ.

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 10.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม
มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DBN 7062 (วงจร 2) สถานีฯ เดิมบางนางบัวช
(กฟผ.) ถึง เบรกเกอร์ 115 เควี บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด รหัส 1BSP0101YB-01 ถึง Air Break Switch
115 เควี รหัส DBA01YS-06 บริเวณก่อนถึงโรงสีนากร เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี
โรงสีนากร (กฟน.3) กลับมารับไฟจากสถานีฯ เดิมบางนางบัวช (กฟผ.) ตามสภาพปกติ

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงาน กฟผ. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DBN 7062
พร้อมใบมีด 115 เควี รหัส DBN 7067 สถานีฯ เดิมบางนางบัวช (กฟผ.) และแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท
บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้
สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/05/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) **644** /2568

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.ดบ., ผจก.กฟส.ดช.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ชผ.	2 ก.ค. 68	2 พ.ค. 68
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	2 พ.ค. 68