



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2567  
ชื่อผู้รับ นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก1)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 และ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ บางปลาม้า (กฟภ.3) ถึง สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง บริเวณบ้านสาลี

ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐมจะขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส LBL01YB-01 พร้อมขอปลดใบมีด 115 เควี รหัส LBL01YS-01, LBL01YS-02 ที่สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) และขอให้ กปบ.(ก1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี รองรับการถ่ายเทโหลดจาก วงจร BAM04 สถานีฯ บางปลาม้า ไปรับ ไฟจากวงจร LBL07 สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) ผ่าน Load Break Switch รหัส BAM04S-07 บริเวณจุด แบ่งเขตคลองสาหร่าย โหลดรวมประมาณ 1.5 MW ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30/08/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.  
ที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2567  
เรียน อก.บฟ.(ก3)  
-เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30/08/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)  
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	วิจิตรวิชัย	30 ก.ค. 67
วศก.	จิรวัดณ์ แก้วสมนึก	26 ก.ค. 67