



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567 วันที่
เรื่อง แจ้ง SPP บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด On/Off Switch Intertrip

เรียน ออก.ปฟ.

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส ATB02YB-01 และ ATB02YB-02 สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) เพื่อให้ กฟก.1 ปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมสถานีไฟฟ้า อ่างทอง 2 (กฟก.1) ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ สถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลขาวิบูลย์ และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2567 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 เวลา 17.00 น. (ดับไฟต่อเนื่อง)

2. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ให้ทราบ แผนงานข้างต้น ขอ Off Switch Intertrip ช่วงที่มีการย้ายโหลดและ On Switch Intertrip ไปทางสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 17/09/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567

เรียน ออก.บฟ.(ก3), ออก.ชฟ., ออก.ปบ.(ก1), ออก.ปบ.(น3), ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดช.

กฟส.ลช., กฟส.สช., กฟส.ศปจ., กฟย.นญช., กฟย.หปร.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 17/09/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิจิตรชัย	13 ก.ย. 67
วศก.	วัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว	13 ก.ย. 67