



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง กฟส.สค.2 (บพว.)
เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) /2567 วันที่
เรื่อง แจ้ง VSPP งดการขนาน

เรียน ผจก.กฟส.สค.2(บพว.)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้านเมนบัส 2 สถานีฯ บ้านแพ้ว เพื่อให้ กสพ.(ก3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ตามวาระนั้น

กทบ.(ก3) ขอให้ กฟส.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) แจ้ง VSPP บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง (สหกรณ์ฯ บ้านแพ้ว) จำกัด วงจร BNPO6 สถานีฯ บ้านแพ้ว งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 24/09/67

รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน รท.กทบ.(ก3)

ผคพ.กทบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑริชัย	24 ก.ย. 67
วศก.	นครินทร์ อังสนาวสิน	24 ก.ย. 67