



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปพ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้ปลดอุปกรณ์ภายในสถานีฯ นครชัยศรี (กฟผ.)

เรียน อก.ปพ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี Line NO.2 To PEA ตั้งแต่ สถานีฯ นครชัยศรี (กฟผ.) – สถานีฯ นครชัยศรี 1 (กฟผ.) เพื่อให้ กฟส.สามพราน พาดสายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าสถานีฯ นครชัยศรี 1 (กฟผ.) โดยมีแผนย้ายโหลดระบบ 115 เควี Line 2 To PEA ไปรับไฟจาก Line 1 To PEA โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NCABYB-01 โหลดรวมประมาณ 140 MW.

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปพ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี (กฟผ.) รหัส NCS 70112 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส NCS 70117 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 5/09/67

รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปท.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ซผ.	วิฑริฐ	6 ก.ย. 67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	4 ก.ย. 67